

Отметка о размещении сведений в едином реестре  
контрольных (надзорных)  
мероприятий, QR-код \*



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
Главное управление МЧС России по Красноярскому краю

(наименование территориального органа МЧС России, специального управления)

660049, г. Красноярск, пр. Мира, 68, тел. 8(391) 211-46-91 (secretar@24mchs.gov.ru)

(адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

Отделение надзорной деятельности по Бирилюсскому и Большеулуйскому районам

(наименование органа государственного пожарного надзора)

662120, Бирилюсский район, с. Новобирилюссы, пер. Пожарный, 4,

тел. 8(39150) 21531 (ondpc58@mail.ru)

662110, Большеулуйский район, с. Большой Улуй, ул. Просвещения, 22,

тел. 8(39159) 2-16-72 (pc32@mchskrsk.ru)

(адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона, электронный адрес)

**ПРЕДПИСАНИЕ  
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ  
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 51/1**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,

вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению  
общеразвивающего вида «Большеулуйский детский сад №1»

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения главного государственного инспектора Бирилюсского и  
Большеулуйского районов по пожарному надзору Шляхтенко Алексея Николаевича № 51 от «30»  
сентября 2021года

в период с «12» октября 2021 г. по «20» октября 2021 г.

Государственным инспектором Бирилюсского и Большеулуйского районов по пожарному  
надзору, старшим лейтенантом внутренней службы Госсман Екатериной Викторовной

Государственным инспектором Бирилюсского и Большеулуйского районов по пожарному

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов

надзору, старшим лейтенантом внутренней службы Кротовым Дмитрием Федоровичем

органа государственного пожарного надзора)

проведено: плановая выездная проверка Муниципального бюджетного дошкольного образова-  
тельного учреждения общеразвивающего вида «Большеулуйский детский сад №1», Красноярский  
край, Большеулуйский район, с. Сосновый Бор, ул. Строителей, 14.

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица:

Заведующий Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения об-  
щеразвивающего вида «Большеулуйский детский сад №1» Дмитриева А.О.

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1.	Не представлена уточнённая декларация пожарной безопасности с содержащимися в ней изменениями.	<p><b>ч. 3 ст. 64 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»:</b></p> <p>В случае изменения содержащихся в декларации пожарной безопасности сведений, в том числе в случае смены собственника или иного законного владельца объекта защиты, изменения функционального назначения либо капитального ремонта, реконструкции или технического перевооружения объекта защиты, уточненные декларации пожарной безопасности, составленные в соответствии с частями 1 и 2 настоящей статьи, представляются в течение одного года со дня изменения содержащихся в них сведений.</p>	01.10.2022	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Заведующий Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения общеразвивающего вида «Большеулуйский детский сад №1» Дмитриева А.О.

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))

Государственный инспектор  
Бирлюсского и Большеулуйского районов по пожарному надзору  
старший лейтенант внутренней службы Госсман Е.В.

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

Государственный инспектор  
Бирлюсского и Большеулуйского районов по пожарному надзору  
старший лейтенант внутренней службы Кротов Д.Ф.

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

\* Отметка размещается в правом верхнем углу после реализации указанных действий.

